

SC ALTERNATIV INVESTMENT SOLUTIONS SRL Scurtu Mare tender / SC ALTERNATIV INVESTMENT SOLUTIONS SRL Licitație Scurtu Mare

No Nr	Tender document/page Document de licitație/pagină	Topic Subiect	Tender description Descrierea din Ofertă	Question/Request for clarification or confirmation Intrebare/solicitare de clarificare sau confirmare	Private Beneficiary Answer Răspuns Beneficiar Privat
1	Tender Book_Scurtu Mare Project/p.5 "Caiet de sarcini_Proiect Scurtu Mare"/p.5	Installed DC power / Putere instalată CC (curent continuu)	"...provided that the maximum installed power of the equipment in the Offer does not exceed the maximum total value of the installed power of the Project, respectively 44.48 MW..." ... cu condiția ca puterea maximă instalată a echipamentului din Ofertă nu depășește valoarea totală maximă a puterii instalate a Proiectului, respectiv 44,48 MW ..."	Please confirm that the PV modules total capacity can be higher than 44.8 MWp. More specifically, please confirm that it can be approximately 55 MWp. Vă rugăm să confirmați că capacitatea totală a modulelor fotovoltaice poate fi mai mare de 44,8 MWp. Mai exact, vă rugăm să confirmați că aceasta poate fi de aproximativ 55 MWp.	We kindly ask the Bidder to submit the offer as per requested power in the bidding documentation. Rugăm Ofertantul să prezinte oferta conform puterii solicitate în documentația de licitație.
2	Tender Book_Scurtu Mare Project/p.5 "Caiet de sarcini_Proiect Scurtu Mare"/p.5	Installed AC power / Putere instalată CA (curent alternativ)	"...provided that the maximum installed power of the equipment in the Offer does not exceed the maximum total value of the installed power of the Project, respectively 44.48 MW..." ... cu condiția ca puterea maximă instalată a echipamentului din Ofertă nu depășește valoarea totală maximă a puterii instalate a Proiectului, respectiv 44,48 MW ..."	We understand that what is meant is that the licensing of the project doesn't allow the injected power to the Grid to be above 44.8 MW at any moment. We intend to use a number of inverters whose total nominal power will be more than 44.8 MW AC, however the PV plant's control system will not allow the output power to the Grid to ever surpass 44.8 MW AC. Please confirm that this is acceptable. Înțelegem că se referă la faptul că autorizația proiectului nu permite ca puterea livrată în Rețea să fie mai mare de 44,8 MW în orice moment. Intenționăm să folosim un număr de invertori a căror putere nominală totală va fi mai mare de 44,8 MW AC, însă sistemul de control al centralei fotovoltaice nu va permite ca puterea de ieșire în Rețea să depășească vreodată 44,8 MW CA. Vă rugăm să confirmați că acest lucru este acceptabil.	We kindly ask the Bidder to submit the offer as per requested power in the bidding documentation. Rugăm Ofertantul să prezinte oferta conform puterii solicitate în documentația de licitație.
3	Tender Book_Scurtu Mare Project/p.9 "Caiet de sarcini_Proiect Scurtu Mare"/p.9	Bidder's password transmission time / Timpul de transmitere a parolei Ofertantului	(translation to English): "The password will be communicated to the evaluation committee established by the Beneficiary Privately, by the representative or representatives authorized by Calendar of competitive procurement procedures Bidder based on Form no. 10, on the date established in the Specifications for the opening of bids and no later than 30 minutes before the time established for the opening of bids, by sending it to the address by email alternative@econergytech.com. The Bidder's transmission of the password before the date and time mentioned above will be a reason for the Bidder's disqualification." "Parola va fi comunicată comitetului de evaluare instituit de Beneficiarul Privat, de către reprezentantul sau reprezentanții autorizați, de Calendarul procedurilor de achiziții competitive și Ofertantului pe baza formularului nr. 10, la data stabilită în Specificațiile pentru deschiderea ofertelor și cu cel mult 30 de minute înainte de ora stabilită pentru deschiderea ofertelor, prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail alternative@econergytech.com. Transmiterea de către Ofertant a parolei înainte de data și ora menționate mai sus va constitui un motiv de descalificare a Ofertantului."	The text on the left is mentioning giving information, which might be due to a bad translation to English. For the avoidance of doubt, please confirm that you want the Bidders to send the password within the last 30 minutes before the official bids opening time and that, if a Bidder sends this password earlier than that 30-min slot, then it shall be disqualified. Textul din stânga menționează furnizarea de informații, ceea ce se poate datora unei traduceri greșite în limba engleză. Pentru evitarea oricărui dubiu, vă rugăm să confirmați că doriți ca Ofertații să trimită parola în ultimele 30 de minute înainte de ora oficială de deschidere a ofertelor și că, în cazul în care un Ofertant trimite această parolă mai devreme de acest interval de 30 de minute, acesta va fi descalificat.	The offers will be officially opened on the 08.08.2023 at 14:00 hours ROMANIAN TIME. The passwords should be received between 13:30-14:00 Romanian time. Ofertele vor fi deschise oficial în data de 08.08.2023 la ora 14:00, ORA ROMÂNIEI. Parolele trebuie primite între orele 13:30-14:00, ora României.
4	Tender Book_Scurtu Mare Project/p.14 (Article 2.2.4) Caiet de sarcini_Proiect Scurtu Mare/p.14 (Articolul 2.2.4.)	Signature of technical datasheets / Semnarea fișelor tehnice	"All documents that are an integral part of the Offer must be signed either holographically or with an electronic signature, in order to comply with the original (in the case of copies of documents issued by entities other than the Bidder) or for the purpose of their appropriation by the legal representative(s) of the designated Bidder(s)" "Toate documentele care fac parte integrantă din Ofertă trebuie să fie semnate fie olograf, fie cu semnătură electronică, pentru conformare cu originalul (în cazul copiilor de documente emise de alte entități decât Ofertantul) sau în scopul însușirii acestora de către reprezentantul (reprezentanți) Ofertantului (Ofertaților) desemnat (desemnați)"	Please confirm whether equipment technical datasheets will have to be signed as well. Vă rugăm să confirmați dacă va trebui să semnați și fișele tehnice ale echipamentelor.	Yes, equipment technical datasheets must be signed as well, since they are an integral part of the Offer. Da, trebuie semnate și fișele tehnice ale echipamentelor, deoarece acestea fac parte integrantă din Ofertă.
5	Tender Book_Scurtu Mare Project / p.18 vs Template-Supply-Contract-2/ p.13 (Article 10.3) Caiet de sarcini_Proiect Scurtu Mare/p.18 vs Modelul-Contractului-de-furnizare-2/p.13 (article 10.3)	Delay penalty / Penalitatea de întârziere	"In case of non-compliance with the delivery deadline, the contractor undertakes to pay the Private Beneficiary late penalties equal to 0.05% (twentieth of a percentage) of the value of the unfulfilled order for any delay of up to 30 (thirty) days." vs "10.2. In case of delay by the Supplier in delivering all the Products to the Beneficiary until the Guaranteed Delivery Date, the Supplier will pay a delay penalty of 0,05% (the twentieth part of a percent) for each day of the delay applied to the amount of the Price." "În cazul nerespectării termenului de livrare, contractantul se obligă să plătească Beneficiarului Privat penalități de întârziere egale cu 0,05% (a douăzecea parte dintr-un procent) din valoarea comenzii neexecutate pentru orice întârziere de până la 30 (treizeci) de zile." vs "10.2. În cazul în care Furnizorul întârzie livrarea tuturor Produselor către Beneficiarul Privat până la Data Garantată de Livrare, Furnizorul va plăti penalități de întârziere în valoare de 0,05% (a douăzecea parte dintr-un procent) pentru fiecare zi de întârziere aplicată la valoarea Prețului."	Please clarify whether the delay penalty will be 0.05% for any delay up to 30 days or whether it will be 0.05% per day. Vă rugăm să precizați dacă penalitatea de întârziere va fi de 0,05% pentru orice întârziere de până la 30 de zile sau dacă va fi de 0,05% pe zi.	The delay is to be calculated 0.05% for each day of delay. Art. 11.1 (the wording of which you have included in the clarification request, the reference to art. 10.3 being an error) clarifies that for the first 30 days only the delay penalty will apply, after which the termination right will also be applicable. Întârzierea se calculează cu 0,05% pentru fiecare zi de întârziere. Art. 11.1 (a căruia formulare ați inclus-o în solicitarea de clarificări, trimiterea la art. 10.3 fiind o eroare) clarifică faptul că pentru primele 30 de zile se va aplica doar penalitatea de întârziere, după care se va aplica și dreptul de reziliere.
6	Tender Book_Scurtu Mare Project / p.26 Caiet de sarcini_Proiect Scurtu Mare/p.26	Beneficiary of the Bidder / Beneficiarul Ofertantului	"Providing a good execution guarantee from the Bidder's parent company - maximum 15 points - 0 points will be awarded to Bidders who do not provide such a guarantee and 15 points to Bidders who provide such a guarantee for all contractual obligations, including those on payment of penalties and compensations, having a minimum value equal to the value of the entire contract. The other Bidders will receive an intermediate and proportional number of points, depending on the value for which the parent company's guarantee letter is issued against the value of the contract." Asigurarea unei garanții de bună execuție din partea societății-mamă a ofertantului - maxim 15 puncte - Se vor acorda 0 puncte pentru Ofertații care nu prezintă o astfel de garanție și 15 puncte pentru Ofertații care oferă o astfel de garanție pentru toate obligațiile contractuale, inclusiv cele privind plata penalităților și compensațiilor, având o valoare minimă egală cu valoarea întregului contract. Celalți ofertanți vor primi un număr intermediar și proporțional de puncte, în funcție de valoarea pentru care este emisă scrisoarea de garanție a societății-mamă în raport cu valoarea contractului."	We intend to participate in this public tender in the name of our group company, namely the parent company. Therefore we understand that we do not have to submit such a parent company good execution guarantee and that, regarding the 15 points in the evaluation criterion 3-2 (p.26), we understand that we will automatically receive them as the bidder will be itself the parent company. Please confirm. Intenționăm să participăm la această licitație publică în numele societății grup, și anume al societății-mamă. Prin urmare, înțelegem că nu trebuie să prezentăm o astfel de garanție de bună execuție din partea societății-mamă și că, în ceea ce privește cele 15 puncte din criteriul de evaluare 3-2 (p.26), înțelegem că le vom primi automat, deoarece ofertantul va fi chiar societatea-mamă. Vă rugăm să confirmați.	The requirement that needs to be met in order to obtain the 15 points is dependent upon the provision of an additional guarantee by the parent company of the bidder. This additional guarantee of good execution has the nature of an additional guarantee because the bidder itself must provide a guarantee of good execution. However, if the bidder itself is the parent company, the 15 points shall be granted to the bidder without providing an additional guarantee of good execution, since the bidder participates to the tender directly as the parent company, thus providing sufficient guarantees for fulfilling the requirement. Cerinta care trebuie îndeplinită pentru a obține cele 15 puncte depinde de furnizarea unei garanții suplimentare de către societatea-mamă a ofertantului. Această garanție suplimentară de bună execuție are caracterul unei garanții suplimentare, deoarece ofertantul însuși trebuie să ofere o garanție de bună execuție. Cu toate acestea, în cazul în care ofertantul însuși este societatea-mamă, cele 15 puncte se acordă ofertantului fără a furniza o garanție suplimentară de bună execuție, deoarece ofertantul participă la licitație direct în calitate de societate-mamă, oferind astfel garanții suficiente pentru îndeplinirea cerinței.

7		Power of Attorney / Împuternicire		<p>We already have a version of POA duly signed. So is it possible for us to be deemed compliant by attaching our own POA, while filing all necessary information in FORM 10. Please confirm.</p> <p>Avem deja o versiune a Împuternicirii semnată corespunzător. Prin urmare, este posibil să fim considerați conformi prin anexarea propriei noastre Împuterniciri, în timp ce depunem toate informațiile necesare în FORMULARUL 10. Vă rugăm să confirmați.</p>	<p>According to Section 8 of the Technical Book (Romanian: <i>caiet de sarcini</i>), "each tenderer participating in the procedure for the award of the Supply Agreement is obliged to submit the forms provided in this section, duly completed and signed by the authorized person or at least one of the authorized persons". Also, according to the same section, "all of the forms listed below are for minimum guidance in terms of structure, page layout and other text formatting elements". Therefore, only the structure, layout and other text formatting elements of the PoA may be subject to amendments, but the wording/content of the PoA (before filling in) must be as in form F10.</p> <p>Conform secțiunii 8 din Caietul de Sarcini, "fiecare ofertant care participă la procedura de atribuire a contractului de furnizare are obligația de a prezenta formularele prevăzute în această secțiune, completate și semnate corespunzător de către persoana autorizată sau cel puțin una dintre persoanele autorizate". De asemenea, conform aceleiași secțiuni, "toate formularele enumerate mai jos au rol de îndrumare minimă în ceea ce privește structura, aspectul paginii și alte elemente de formatare a textului". Prin urmare, doar structura, aspectul și alte elemente de formatare a textului din Împuternicire pot face obiectul unor modificări, dar formularea/conținutul textului Împuternicirii (înainte de a fi completat) trebuie să fie ca în formularul F10.</p>									
8		Technical documentation translation / Traducerea documentației tehnice		<p>We understand that the technical docs including general plan, equipment technical datasheets and PV Syst simulation are not necessary to be translated into Romanian. Please confirm.</p> <p>Înțelegem că nu este necesară traducerea în limba română a documentelor tehnice, inclusiv a planului general, a fișelor tehnice ale echipamentelor și a simulării sistemului fotovoltaic. Vă rugăm să confirmați.</p>	<p>According to the Technical Book, all the offer related documents must be submitted in the Romanian language or together with an authorized translation. Nevertheless, we agree for the technical documentation of the tender to be submitted either in the Romanian or in the English language. For the avoidance of any doubt, this will apply to all bidders and will be deemed an amendment in this respect to Section 4 of the Tender Book.</p> <p>Conform Caietului de Sarcini, toate documentele aferente ofertei trebuie să fie prezentate în limba română sau însoțite de o traducere autorizată. Cu toate acestea, suntem de acord ca documentația tehnică a ofertei să fie prezentată fie în limba română, fie în limba engleză. Pentru evitarea oricărui dubiu, acest lucru se va aplica tuturor ofertanților și va fi considerat un amendament în acest sens al Secțiunii 4 din Caietul de Sarcini.</p>									
9		Penalties / Penalități		<p>We understand that if the bidder wins the tender but does not proceed in signing the supply contract, the Private beneficiary will not have the right to raise up any claims for any kind of penalties or LDs to the Bidder. Please confirm.</p> <p>Înțelegem că, în cazul în care ofertantul câștigă licitația, dar nu procedează la semnarea contractului de furnizare, Beneficiarul Privat nu va avea dreptul de a ridica pretenții pentru orice fel de penalități și/sau daune-interese față de Ofertant. Vă rugăm să confirmați.</p>	<p>While there are no express penalty included in the tender documentation, the refusal of the winning bidder to proceed with the signing of the Supply Agreement may cause certain damages to the Private Beneficiary which the Private Beneficiary is entitled to claim conditioned upon the proof of incurrence (e.g. consultant costs for resuming the tender process).</p> <p>Deși nu există penalități exprese incluse în documentația de atribuire, refuzul ofertantului câștigător de a continua cu semnarea Contractului de Furnizare poate cauza anumite prejudicii Beneficiarului Privat, pe care Beneficiarul Privat este îndreptățit să le solicite în funcție de dovezile prezentate în acest sens (de exemplu, costurile de consultanță pentru reluarea procedurii de atribuire).</p>									
10		Timeline / Calendar		<p>We kindly bring to your attention that, that as a state-owned company, it takes some time for us to pass all the internal procedures before signing the contract, issuing ADG and PG. so we propose to sign the contract within 30 days after receiving the award notice and issue the BANK GUARANTEE within 30 days from contract signature. Please confirm whether this is accepted.</p> <p>Vă aducem la cunoștință că, în calitate de companie de stat, este nevoie de ceva timp pentru a parcurge toate procedurile interne înainte de a semna contractul, de a emite ADG și PG, astfel încât propunem să semnăm contractul în termen de 30 de zile de la primirea anunțului de atribuire și să emitem GARANȚIA BANCARĂ în termen de 30 de zile de la semnarea contractului. Vă rugăm să confirmați dacă acest lucru este acceptat.</p>	<p>The Methodological Guide for private beneficiaries applicable in the conduct of procurement procedures for award of contracts for the supply of products, provision of services, execution of works financed from non-reimbursable and reimbursable external funds related to the Recovery and Resilience Mechanism applicable to this tender (the "Methodological Guide for Private Beneficiaries") provides that, after the complaint period has expired, or after the issuance of the Private Beneficiary's reply to all complaints, if any, the Private Beneficiary must send an invitation to the winning bidder asking it to sign the Supply Agreement. The Methodological Guide for Private Beneficiaries does not provide a deadline for sending the invitation, but it does provide a deadline of 5 (five) working days after sending the invitation to sign the Supply Agreement. The 5 (five) working days after the date of the invitation for the signing of the Supply Agreement must be copied with. However, please note this deadline is not computed from the date of the award of tender. After the tender award decision is issued, the complaint periods and any complaint settlement procedure deadlines must lapse and all internal procedures of the Private Beneficiary must be performed before the issuance of the invitation. As such, we expect that the period between the award of the tender and the date when contract signing becomes mandatory will be sufficient for all type of bidders to perform all required actions.</p> <p>Ghidul Metodologic pentru beneficiarii privați aplicabil în derularea procedurilor de achiziție pentru atribuirea contractelor de furnizare de produse, prestări de servicii, execuție de lucrări finanțate din fonduri externe nerambursabile și rambursabile aferente Mecanismului de redresare și reziliență aplicabil la prezenta licitație ("Ghidul Metodologic pentru Beneficiarii Privați") prevede că, după expirarea perioadei de contestații sau după emiterea răspunsului Beneficiarului Privat la toate contestațiile, dacă este cazul, Beneficiarul Privat trebuie să trimită o invitație către ofertantul câștigător prin care îl solicită acestuia să semneze Contractul de Furnizare. Ghidul Metodologic pentru Beneficiarii Privați nu prevede un termen limită pentru trimiterea invitației, dar prevede un termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la trimiterea invitației pentru semnarea Contractului de Furnizare. Termenul de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data trimiterii invitației pentru semnarea Contractului de Furnizare trebuie respectat. Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că acest termen nu se calculează de la data atribuirii ofertei. După emiterea deciziei de atribuire a licitației, termenele de reclamație și orice termen de soluționare a reclamațiilor trebuie să expire și toate procedurile interne ale Beneficiarului Privat trebuie să fie îndeplinite înainte de emiterea invitației. Ca atare, ne așteptăm ca perioada dintre atribuirea licitației și data la care semnarea contractului devine obligatorie să fie suficientă pentru ca toate tipurile de ofertanți să efectueze toate acțiunile necesare.</p>									
11	Tender Book_Scurtu Mare Project / p.7 (PV modules note) Caiet de sarcini_Proiect Scurtu Mare/p.7 (PV modules note)	PV modules capacity factor requirement / Cerința factorului de capacitate a modulelor fotovoltaice	"the capacity factor is 17.60% and represents the equivalent of 1541.32 h/year of operation at the installed capacity" "factorul de capacitate este de 17,60% și reprezintă echivalentul a 1541,32 h/an de funcționare la capacitatea instalată"	<p>Please kindly elaborate and clarify further the definition of this capacity factor (17.6%) for PV modules.</p> <p>Vă rugăm să detaliați și să clarificați mai bine definiția acestui factor de capacitate (17,6%) pentru modulele fotovoltaice.</p>	<p>It is not the capacity factor of the modules but of the Powerplant. It should produce at full installed capacity for approx 1541 Hours / year (approx 17%) out of 8600 hours in a year.</p> <p>Nu este vorba de factorul de capacitate al modulelor, ci de cel al centralei electrice. Acesta ar trebui să producă la capacitatea maximă instalată timp de aproximativ 1541 ore/an (aproximativ 17%) din cele 8600 de ore dintr-un an.</p>									
12	Tender Book_Scurtu Mare Project / p.7 Caiet de sarcini_Proiect Scurtu Mare/p.7	Eligible and Ineligible definition / Definiție "eligibil" și "neeligibil"	<table border="1"> <tr> <td>Photovoltaic modules - eligible</td> <td>minimum 38 MWp</td> <td> <p>Eligible</p> <p>MINIMUM CONDITIONS OF ELIGIBILITY FOR PHOTOVOLTAIC PANELS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - monocrystalline silicon panels, bifacial - panel efficiency >21.1% - the standard test conditions (STC) are: solar radiation 1000 W/m² + air mass AM = 1.5 + cell temperature = 25 degrees C - the minimum production for photovoltaic PANELS <p>*the capacity factor is 17.60% and represents the equivalent of 1541.32 h/year of operation at the installed capacity</p> </td> </tr> <tr> <td>2P tracker structure (Mounting system)</td> <td>For the installation of panels with a total capacity of at least 44.40 MW</td> <td>Ineligible</td> </tr> <tr> <td>Photovoltaic modules - ineligible</td> <td>minimum 0.30 MWp</td> <td>Ineligible</td> </tr> </table>	Photovoltaic modules - eligible	minimum 38 MWp	<p>Eligible</p> <p>MINIMUM CONDITIONS OF ELIGIBILITY FOR PHOTOVOLTAIC PANELS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - monocrystalline silicon panels, bifacial - panel efficiency >21.1% - the standard test conditions (STC) are: solar radiation 1000 W/m² + air mass AM = 1.5 + cell temperature = 25 degrees C - the minimum production for photovoltaic PANELS <p>*the capacity factor is 17.60% and represents the equivalent of 1541.32 h/year of operation at the installed capacity</p>	2P tracker structure (Mounting system)	For the installation of panels with a total capacity of at least 44.40 MW	Ineligible	Photovoltaic modules - ineligible	minimum 0.30 MWp	Ineligible	<p>Please kindly clarify the definition of "Ineligible" and "Eligible" in this table.</p> <p>Vă rugăm să clarificați definiția termenilor "Neeligibil" și "Eligibil" din acest tabel.</p>	<p>It is included for the purpose of compliance with the Methodological Guide for Private Beneficiaries. For clarification purposes, "Eligible" expenses are financed from the funding granted to the Private Beneficiary under the National Recovery and Resilience Plan (PNRR), while "Ineligible" expenses are financed from the Private Beneficiary's own funds. Please ignore the split since it is not related to the Bidder.</p> <p>Acesta este inclus în scopul de a se conforma cu Ghidul Metodologic pentru Beneficiarii Privați. În scopul clarificării, cheltuielile "eligibile" sunt finanțate din finanțarea acordată Beneficiarului Privat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în timp ce cheltuielile "neeligibile" sunt finanțate din fondurile proprii ale Beneficiarului Privat. Vă rugăm să ignorați divizarea, deoarece nu are legătură cu Ofertantul.</p>
Photovoltaic modules - eligible	minimum 38 MWp	<p>Eligible</p> <p>MINIMUM CONDITIONS OF ELIGIBILITY FOR PHOTOVOLTAIC PANELS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - monocrystalline silicon panels, bifacial - panel efficiency >21.1% - the standard test conditions (STC) are: solar radiation 1000 W/m² + air mass AM = 1.5 + cell temperature = 25 degrees C - the minimum production for photovoltaic PANELS <p>*the capacity factor is 17.60% and represents the equivalent of 1541.32 h/year of operation at the installed capacity</p>												
2P tracker structure (Mounting system)	For the installation of panels with a total capacity of at least 44.40 MW	Ineligible												
Photovoltaic modules - ineligible	minimum 0.30 MWp	Ineligible												
			<table border="1"> <tr> <td>Modules Photovoltaic - eligible</td> <td>minimum 38 MWp</td> <td> <p>Eligible</p> <p>CONDITIILE MINIME DE ELIGIBILITATE PENTRU PANELELE FOTOVOLTAICE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - panouri de siliciu monocristalin, bifaciale - eficiența panourilor >21,1% - condițiile standard de testare (STC) sunt: - radiație solară 1000W/m² - masele de aer AM = 1,5 - temperatura celulei = </td> </tr> </table>	Modules Photovoltaic - eligible	minimum 38 MWp	<p>Eligible</p> <p>CONDITIILE MINIME DE ELIGIBILITATE PENTRU PANELELE FOTOVOLTAICE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - panouri de siliciu monocristalin, bifaciale - eficiența panourilor >21,1% - condițiile standard de testare (STC) sunt: - radiație solară 1000W/m² - masele de aer AM = 1,5 - temperatura celulei = 								
Modules Photovoltaic - eligible	minimum 38 MWp	<p>Eligible</p> <p>CONDITIILE MINIME DE ELIGIBILITATE PENTRU PANELELE FOTOVOLTAICE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - panouri de siliciu monocristalin, bifaciale - eficiența panourilor >21,1% - condițiile standard de testare (STC) sunt: - radiație solară 1000W/m² - masele de aer AM = 1,5 - temperatura celulei = 												

		<p>25 grade C</p> <p>- producție mare pentru parcurile fotovoltaice</p> <p>* Nivelul de capacitate este de 17,60% și reprezintă echivalentul a 1541,32 MW de funcționare la capacitățile instalate.</p>
Structura sistemului de alimentare (20 elemente de montare)	<p>Punctu rezistență de punctu cu o capacitate totală de cel puțin 44,45 MW</p>	<p>Neeligibil</p>
Soluție fotovoltaice - neeligibile	<p>minim 6,30 MWp</p>	<p>Neeligibil</p>